

## 金华市义乌市配电网接入能力和容量受限情况（3月）

单位：义乌市供电有限公司

类型	主变（台）	容量（千伏安）	线路长度（千米）
220 千伏	17	3360（MVA）	210
110 千伏	79	3850（MVA）	540
35 千伏	0	0	15
10（20）千伏	13872	7679.98（MVA）	3978.11
配电公变数量（台）	5093	3437.7（MVA）	7148.84

单位：义乌市供电有限公司

序号	接入受限配电线路/台区	额定接入容量 （千伏安）	剩余接入容量 （千伏安）	影响区域范围
	无	无	无	无

- 填写说明：
- 1.本表数据为截止 2021 年 3 月。
  - 2.本表应每月更新并向社会公开。
  - 3.无接入受限配电线路/台区的，填写“无”。